

**बुरहानपुर ताप्ती मिल्स,**  
ईकाई : नेशनल टेक्सटाईल कॉर्पोरेशन लि., नई दिल्ली  
(भारत सरकार का उपक्रम)  
रेलवे स्टेशन रोड, लालबाग,  
बुरहानपुर - 450331 (मध्यप्रदेश)  
फो. नं. : 07325-243074, 243345  
ईमेल: burhanpurtapti@ntcltd.org  
ईमेल:taptientyce.stores@yahoo.com



TIN : 23501900066  
PAN : AAACN2847D  
GST No: 23AAACN2847D1ZW  
CIN No. : 74899DL1968GOI004866

**BURHANPUR TAPTI MILLS,**  
Unit :- National Textile Corporation Ltd., New Delhi  
(A Government of India Undertaking)  
Railway Station Road, Lalbag,  
Burhanpur - 450331 (MP)  
Ph. : 07325-243074, 243345  
E-Mail : burhanpurtapti@ntcltd.org  
E-Mail : taptientyce.stores@yahoo.com

स्टोर्स/17-18

इनक्वायरी नं. Enquiry No.: 33 दि. DT: 12-09-2017

अंतिम तिथि Due Date : 25-09-2017

प्रति,

प्रिय महोदय Dear Sir,

निम्नलिखित माल के बाबद हम आपके कम से कम भाव के निविदा का सहर्ष स्वागत करते हैं। जहाँ पर आवश्यकता हो आप माल के सेम्पल भी संलग्न करें। कृपया आप भावपत्र मोहोर बंद लिफाफे में पैक करके उसके उपर कोटेशन इनक्वायरी नं. और अंतिम तिथि लिखकर भेजे।  
We welcome to your lowest quotations for the following item. Please send sample of the item whenever necessary. Please send your quotation in sealed envelope duly mentioned the Quotation Enquiry No. & Due Date on top of envelope.

विशेष सूचना : जो पूर्ती कर्ता ने लघुउद्योग अनुसूचित जाती/जनजाती के अंतर्गत पंजीकरण किया है ऐसे पूर्ती कर्ताओ को विशेष प्राधान्य दिया जाएगा, मगर उन्हें अपने पंजीकरण के प्रमाणपत्र की छायाप्रती इनक्वायरी के साथ लगाना अनिवार्य है।

Note: The parties who are registered with MSME including SC/ST category will be given preference. The bidder should submit the supporting documents regarding their registration with MSME along with the Enquiry.

धन्यवाद/Thanking You

भवदीय  
उपप्रबंधक(स्टोर्स)

क्रमांक S. No.	HSN Code	विवरण Description	मात्रा Quantity	दर Rate		प्रति Per	मेक Make
				रु. Rs.	पै. Ps.		
निम्न कार्य करने हेतु "A" क्लास इलेक्ट्रिकल ठेकेदार मटेरियल सहित कार्य के न्यूनतम भाव देवे। कोटेशन के साथ "A" क्लास प्रमाणपत्र की कॉपी लगाना अनिवार्य है।							
1		10 फीट गहरे गड्ढे में केमिकल अर्थ पिट्स मटेरियल सहित बनवाना है। (सिविल कार्य के साथ में)	1 नग				
2		33 kv, 400 Amp, 3 फेस, एयर ब्रेक स्विच (ISOLATOR) के सभी टर्मिनल/कांटेक्ट बदलना, पूर्ण सर्विसिंग करना एवं नियत स्थान पर लगाना।	1 नग				
3		33kv यार्ड में 33kv वोल्ट का लाइटिंग अरेस्टर की पूर्ति करना और लगाना। (कार्य की समस्त जानकारी हेतु Annexure A संलग्न है।)	3 नग				

अगर शर्तों के सामने अपनी शर्त नहीं लिखी तो हमारी निम्नलिखित शर्तें मानी जाएगी। कृपया कोई खाली जगह ना छोड़े या खाली जगह पर लाईन डाल दे।  
माल का HSN Code एवं फर्म का GST नंबर इनक्वायरी में जरूर लिखें।

नियम एवं शर्तें The terms & conditions are as under :

- छुट Discount % : \_\_\_\_\_
- पहुँच F.O.R. : मिल पहुँच Mill Delivery
- पैकिंग/प्रेषण P & F : \_\_\_\_\_
- टेक्स GST Tax % : \_\_\_\_\_
- Validity : \_\_\_\_\_
- भुगतान Payment : 30 दिन 30 Days
- प्रेषण संभव Delivery Period : \_\_\_\_\_
- Tax Invoice Necessary

फर्म की रबर मोहोर तथा हस्ताक्षर  
Rubber Seal/Stamp/Sign of Firm  
GST No: \_\_\_\_\_

**बुरहानपुर ताप्ती मिल्स,**ईकाई : नेशनल टेक्सटाईल कॉर्पोरेशन लि., नई दिल्ली  
(भारत सरकार का उपक्रम)

रेलवे स्टेशन रोड, लालबाग,

बुरहानपुर – 450331 (मध्यप्रदेश)

फो. नं. : 07325-243074, 243345

ईमेल: [burhanpurtapti@ntcltd.org](mailto:burhanpurtapti@ntcltd.org)ईमेल: [taptientyce.stores@yahoo.com](mailto:taptientyce.stores@yahoo.com)

TIN : 23501900066

PAN : AAACN2847D

GST No: 23AAACN2847D1ZW

CIN No. : 74899DL1968GOI004866

**BURHANPUR TAPTI MILLS,**

Unit :- National Textile Corporation Ltd., New Delhi

(A Government of India Undertaking)

Railway Station Road, Lalbag,

Burhanpur – 450331 (MP)

Ph. : 07325-243074, 243345

E-Mail : [burhanpurtapti@ntcltd.org](mailto:burhanpurtapti@ntcltd.org)E-Mail : [taptientyce.stores@yahoo.com](mailto:taptientyce.stores@yahoo.com)

स्टोर्स/17-18

इनक्वायरी नं. Enquiry No.: 33 दि. DT: 12-09-2017

अंतिम तिथि Due Date : 25-09-2017

## ANNEXURE - A

## TECHNICAL SPECIFICATION OF LIGHTNING ARRESTOR (Supply &amp; Errection)

Sr. No	Description	
1	Type	30 kV, 10kA, single pole hermetically sealed discharge metal oxide gapless lightning arresters with surge monitor and leakage current meter current, discharge class-2,
2	Nominal System voltage	33 kV
3	Highest System voltage	36 kV
4	Type of earthing	Effectively earthed
5	Type of arrester	Gapless
6	Rated arrester voltage	30 kV
7	Maximum Continuous operating voltage	25 KVrms
8	Rated frequency	50 Hz
9	Nominal discharge current	10 KA
10	Nominal discharge current 8/20 $\mu$ sec wave	10 KA
11	Low current long duration discharge	Class-2
12	Ambient Temp °C	50
13	Low current long duration test value	As per IEC
14	High current short duration test	100 kA value (4/10 $\mu$ sec wave)
15	Line discharge class	Class-2
16	Energy Absorption Capacity	6 KJ / KV
17	Connection	Phase to Earth
18	Min. creepage	31 mm / KV
19	Pressure Relief Class	26.3 KA
20	Lightening impulse withstand voltage (dry/wet)	325 KVp
21	Discharge counter and Leakage Ampere Meter	to be provided
22	Applicable Standards	IEC- 60099-4 & IS 3070 with latest amendment
23	Applicable Standards	IS 2544 for insulator
23	Make & Warranty	CGL, Elpro, Siemens, ABB (Minimum One Year Warranty)

Aman Dub

Jee